



serié 8500 series

FEUILLE D'INSTALLATION / INSTALLATION SHEET

Project Name: **UNITED TALENT AGENCY**

Sales Order: **#93007**

Quantity: **14**

⚠ ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electrical shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process.


MAR2020-02

Couper l'alimentation électrique au panneau de disjoncteurs.

Déclipper la bande LuxLine 120V (b) du réflecteur (e).
Localisez le fil de la source d'alimentation dans le plafond/mur.

Disconnect power at the breaker panel.

Unclip the LuxLine 120V strip (b) from the reflector (e).
Locate the power feed wire in the ceiling/wall.




Faire la connexion des fils électriques:

Fils blancs (N, neutre) de l'alimentation secteur et de l'entrée du LuxLine (b).
Fils noirs (L, vivant) de l'alimentation secteur et de l'entrée du LuxLine (b).
Utiliser des marettes appropriées pour isoler les connexions.

Make wiring connection:

White (N, neutral) wires from the power feed and from the LuxLine (b).
Black (L, live) wires from the power feed and from the LuxLine (b).
Use appropriate twist-on (or equivalent) connectors to isolate wires.



Pousser le fil électrique à l'intérieur du plafond.
Tourner le support de montage en U (c) en position déverrouillée (Fig.1).
Installer le luminaire (a) dans le plafond en le poussant à l'intérieur du plafond.

Push the power cord into the ceiling.
Turn the mounting U-bracket (c) in an unlocked position (Fig.1).
Install the lighting fixture (a) into the ceiling by pushing it into the cut out hole.






Fig.1 Tourner le support de montage en U en position déverrouillée (vue de dessus)
Fig.1 Turning the mounting U-bracket into unlocked position (top view)



Support en U en position déverrouillée
U-bracket in an unlocked position



serié 8500 series

FEUILLE D'INSTALLATION / INSTALLATION SHEET

Project Name: **UNITED TALENT AGENCY**

Sales Order: **#93007**

Quantity: **14**

⚠ ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electrical shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process.

Serrer 3 vis de montage (d) avec un tournevis cruciforme jusqu'à ce que les supports de montage (c) soient en position verrouillée (Fig.2) et que le luminaire (a) soit complètement monté au plafond.

Tighten 3 mounting screws (d) with a phillips screwdriver until the mounting brackets (c) are in the locked position (Fig.2) and the lighting fixture (a) is completely mounted to the ceiling.







Fig.2 Tourner le support de montage en U en position verrouillée (vue de dessus)
Fig.2 Turning the mounting U-bracket into locked position (top view)



Support en U en position verrouillée
U-bracket in an locked position


Installer la ruban LuxLine 120V (b) en le pressant dans le réflecteur (e).
NOTE : Le réflecteur est coupé plus court que le profilé afin d'accueillir les embouts LuxLine.

Install the LuxLine 120V LED strip (b) by pressing it into the reflector (e).
NOTE: The reflector is cut shorter than the profile in order to accommodate the LuxLine endcaps.



Mettre sous tension et tester le circuit.
Clipser la lentille (f) en place.

Power and test the circuit.
Clip the lens (f) into place.





serié 8500 series

FEUILLE D'INSTALLATION / INSTALLATION SHEET

Project Name: **UNITED TALENT AGENCY**

Sales Order: **#93007**

Quantity: **14**

ATTENTION: risque de feu et de choc électrique

- LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Ne pas couvrir, car ceci peut provoquer une surchauffe et une fonte ou un risque de feu de la lumière flexible.
- Ne pas installer avec la lumière flexible étroitement enroulée. Afin d'éviter une surchauffe ne permettez pas de contact entre la lumière flexible et les parties câblées de l'éclairage. Laisser un espace d'au moins 12 mm entre la lumière flexible et les parties câblées.
- Ne pas percer, couper, raccourcir, ou perforez la lumière flexible.
- Ne faire pas passer le cordon ou la lumière flexible à travers les murs, les portes, les fenêtres ou toute partie similaire de la structure du bâtiment.
- Ne pas utiliser si l'isolation de la lumière ou du cordon est endommagée. Inspectez périodiquement.
- N'immergez pas la lumière flexible dans des liquides et n'utilisez pas à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Fixer cette lumière flexible en utilisant seulement les clips fournis. Ne pas fixer le produit ou son cordon avec des agrafes, des clous ou des moyens qui peuvent endommager l'isolation ou attacher de manière permanente à la structure du bâtiment.
- Ne soumettez pas la lumière flexible à une torsion continue.
- NE PAS DEPASSER LE NOMBRE MAXIMUM D'EXTENSIONS OU LES LONGUEURS MAXIMALES DE LA LUMIÈRE FLEXIBLE PERMISE PAR LE MANUFACTURIER.
- Ne pas installer dans des armoires, des réservoirs ou des enceintes fermés d'aucune sorte.
- Ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque de choc électrique. Cette fiche peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

WARNING: risk of fire and electric shock

- READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
- Do not cover this product as the covering may cause the flexible light to overheat and melt or ignite.
- Do not operate with the flexible light tightly coiled. To prevent overheating do not allow contact between flexible light and parts of light with cables. Maintain at least 12 mm spacing between flexible light and parts of light with cables.
- Do not puncture, cut, shorten, or splice the flexible lighting.
- Do not route the cord or flexible lighting through walls, doors, windows or any like part of the building structure.
- Do not use if there is any damage to the light or cord insulation. Inspect periodically.
- Do not submerge flexible light in liquids, or use the product in the vicinity of standing water or other liquids.
- Secure this flexible light using only the clips provided. Do not secure this product or its cord with staples, nails, or like means that may damage the insulation or permanently attach to the building structure.
- Do not subject flexible lighting to continuous flexing.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM NUMBER OF EXTENSIONS OR FLEXIBLE LIGHT LENGTHS PERMITTED BY THE MANUFACTURER.
- Do not install in cabinets, tanks or closed enclosures of any kind.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation de produits d'éclairage portables à usage extérieur, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment:

- Une protection par le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) devrait être inclus sur les circuits ou la prise électrique à utiliser pour le produit d'éclairage flexible à usage extérieur. Des prises avec protection DDFT intégrée sont disponibles sur le marché pour cette mesure de sécurité.
- Utilisez uniquement des rallonges extérieures, de type SW, SOW, STW, STOW, SJW, SJOW, SJTW ou SJTOW. Cette désignation est marquée sur le fil de la rallonge.
- Attention: Ne pas installer à moins de 3 mètres d'une surface d'eau.
- Utilisez uniquement les segments d'extension recommandés par le fabricant de ce système.

SAFETY WARNINGS

When using outdoor use portable lighting products, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be included on the circuits or electrical outlet to be used for the outdoor use flexible lighting product. Electrical outlets with built-in GFCI protection are available on the market for this measure of safety.
- Use only outdoor extension cords, such as SW, SOW, STW, STOW, SJW, SJOW, SJTW, or SJTOW type. This designation is marked on the wire of the extension cord.
- Caution: Do not install closer than 3 meters from water surface.
- Use only extension segments recommended by the manufacturer of this system.